



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ИЛ ООО "НЛСИ"


И.С. Рыкова
23.06.2026

Протокол № СА. Б 2306-32 от 23.06.2026
определения прочности бетона конструкции

Заявитель	ООО «АМЕТИСТ»
Юридический адрес заявителя	397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская 111в.
Фактический адрес заявителя	397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская 111в.
Договор на проведение испытаний	№ 106-ИЛ/26 от 16.06.2026
Наименование объекта строительства*	«Мельничный комплекс по переработке зерна мощностью 600 тонн в сутки» («Отделение гранулирования отрубей и склад отрубей силочного типа с сооружением отгрузки гранулированных отрубей на автотранспорт»).
Наименование конструкции*	Вертикальные конструкции в осях 1-6/А-Ж на отм. -0,900...0,000.
Сведения о материале, уложенном в конструкцию*	БСТ В30 ГОСТ 7473-2010
Условия твердения*	Естественные
Сведения о расположении участков (мест) проведения испытаний*	Точка №1 колонна Км1 в/о 6/Е
	Точка №2 стена См1-См11 в/о 6/В-Г
	(по схеме заявителя)
Сопроводительная документация, предоставляемая заявителем	Документ о качестве на бетонную смесь не предоставлен.
Нормативная документация (НД), регламентирующая требования к показателям	ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» (схема Г).
Нормативная документация (НД) на методику испытаний	ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля», раздел 7, п. 7.6 «Метод отрыва со скалыванием»
Дата проведения испытаний	23.06.2026
Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура воздуха +26°C; без осадков
Результаты испытаний	приведены на странице 2
Сведения об основных применяемых средствах измерения и испытательном оборудовании	приведены на странице 2
Примечание	* За сведения заявителя ИЛ ответственности не несет.